Mesures des rejets du Centre de Valorisation Énergétique de Villers-Saint-Paul

CVE à Villers-Saint-Paul : ligne 1
en dessous des seuils réglementaires

	Valeurs limites d'émission applicables depuis l'Arrêté du 20 septembre 2002 (Applicable au 28/12/2005)	Moyennes mensuelles 2018											
		01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18
SO2 Dioxyde de Soufre	25 mg/Nm^3	1,33	2,65	3,23	5,97								
Nox Oxydes d'azote	200 mg/Nm^3	152,54	167,44	142,04	139,88								
HCL Acide chlorhydrique	10 mg/Nm^3	3,44	4,18	3,42	8,60								
CO Monoxyde de carbone	30 mg/Nm^3	5,28	5,54	5,23	5,90								
Poussières	5 mg/Nm^3	0,24	0,32	0,31	0,18								
NH3 Ammoniac	10 mg/Nm^3	3,44	4,18	3,42	8,60								
Dioxines Furannes	0,1 mg/Nm ^{3}	0,0046	0,0026	0,0012									

CVE à Villers-Saint-Paul : ligne 2
en dessous des seuils réglementaires

	Valeurs limites d'émission applicables depuis l'Arrêté du 20 septembre 2002 (Applicable au 28/12/2005)	Moyennes mensuelles 2018											
		01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18
SO2 Dioxyde de Soufre	25 mg/Nm^3	2,92	2,91	4,40	4,25								
Nox Oxydes d'azote	200 mg/Nm^3	161,91	148,09	149,87	146,25								
HCL Acide chlorhydrique	10 mg/Nm^3	5,21	5,05	5,89	6,50								
CO Monoxyde de carbone	30 mg/Nm^3	5,57	5,93	6,32	6,53								
Poussières	5 mg/Nm^3	0,40	0,40	0,39	0,39								
NH3 Ammoniac	10 mg/Nm^3	3,58	3,50	3,40	6,77								
Dioxines Furannes	0,1 mg/Nm^3	0,001	0,0013	0,003									